



**Direction - Prévention et
gestion intégrée des risques**



Notre priorité, votre sécurité!

État de situation - Sécurité incendie des résidences privées pour aînés (RPA) de l'agglomération de Montréal

Assemblée publique de la Commission de la sécurité publique

Le 1er octobre 2024

Par : Chantal Bibeau, directrice adjointe
Direction de la prévention et de la gestion intégrée des risques

Montréal 



Plan de présentation

Contexte


- Vieillissement de la population
- Difficultés à atteindre un lieu sécuritaire
- Certification MSSS
- Conformité des lieux
- Partenariat


Cibles 2025

Portrait des RPA

- Conformité des lieux
- Exercices d'évacuation
- Retour à la conformité

Conclusion





Contexte

Définitions


RPA inspectée : RPA où une inspection initiale a été réalisée (exclus les suivis).

RPA conforme : RPA ne comportant aucun dossier de non-conformité ouvert

Procédure judiciaire : recommandation de procédure judiciaire émise par le SIM au DPPC (Ville de Montréal) pour une non-conformité critique constatée lors d'une visite d'inspection. Englobe les contraventions, constats billets et parchemins.

Suivi : vérification du statut des non-conformités identifiées.


Vieillessement de la population



Population âgée de **65 ans et plus**



Difficultés à atteindre un lieu sécuritaire



Adapter nos programmes de prévention et notre offre de service en matière d'intervention.

Certification du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)

- Premier guide 2008
- Révision 2021
- Objectif du guide
- Rôle et responsabilité des partenaires
- Processus GRSI (Gestion du risque sécurité incendie)



Certification - Rôles et responsabilités des autorités compétentes

Le **ministère de la Santé et des Services sociaux émet la certification** en prenant en considération les recommandations des parties prenantes, dont le Service de sécurité incendie (SIM).

Parmi les exigences pour l'obtention de la certification, le **Service de sécurité incendie de Montréal (SIM)** valide les éléments liés à la sécurité des résidents, en particulier le **respect de la réglementation municipale en ce qui a trait à la conformité du bâtiment et au plan de sécurité incendie.**

La **Régie du bâtiment du Québec (RBQ)** offre un **soutien** au SIM **dans l'application et l'interprétation du Code de sécurité.**

L'**exploitant** est responsable d'**offrir un lieu de vie sécuritaire et adapté à sa clientèle.**




Conformité des lieux (GRSI)

Suivi systématique


Solution conjointe avec propriétaire

Validation de la solution

Section du risque en sécurité incendie



Section du risque en sécurité incendie (suite)




Partenariat

Lien privilégié avec la clientèle vulnérable :

- CIUSSS de Montréal (5)
- RQRA (Regroupement québécois des résidences pour aînés)
- MSP (Ministère de la Sécurité publique)



Cibles 2025



Diversification des tâches des agents pour que les inspections de RPA soient effectuées par les 8 sections

(versus une section spécialisée dans les risques particuliers)



Fréquence des inspections

Selon l'analyse de risques*

Variant de annuellement à aux 4 ans.

Note : renouvellement de la certification émise par le MSSS s'effectue aux 4 ans en tenant compte du maintien des conditions de la RPA.



Validation des conditions des résidents **annuellement** via une responsabilisation des propriétaires



Portrait des RPA de l'agglomération de Montréal

Bilan des exercices d'évacuation

	Nombre Évacuations réalisées	Nombre Échecs à l'évacuation	Nombre Cas GRSI dirigés vers CIUSSS
2023 1 janv. au 31 déc.	48	24	21
2024 1 janv. au 30 juin	27	8	10



Exercices d'évacuation

Responsabilité des exploitants :

- Tenir annuellement un exercice d'évacuation avec ou sans la présence du service de sécurité incendie (SSI)




Responsabilité des SSI :

- Collaborer pendant le renouvellement du processus de certification (4 ans)

Le SIM a collaboré avec 60* RPA lors d'exercices d'évacuation entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2024

* Une RPA peut avoir effectué plusieurs exercices

Conformité des lieux




100 % des RPA ont été inspectées aux cours des trois dernières années.

* Voir définitions à la diapositive 4.

** RPA conforme = aucune anomalie. Certaines RPA deviennent conformes en cours d'année.

Retour à la conformité des lieux



* Voir définitions à la diapositive 4

Conclusion

Les RPA sont une priorité du SIM





ANNEXE

Cas réels



PHOTO AGENCE QMI, PIERRE LAURENT

[Rawdon: un incendie
prive 160 aînés de leur
résidence](#)



[Vidéos et bulletins de
nouvelles](#)



Voisins secours et Villa Sainte-Rose : témoignage

[Voisins secours et Villa
Sainte-Rose : témoignage
\(youtube.com\)](#)



Sources

Viellissement de la population : [Institut de la statistique du Québec - Projections de population - MRC](#) Tableau détaillé
Population projetée selon le groupe d'âge, scénario Référence A2022, 2021-2041 (XLSX, 3,36 Mo)

Estimation de la population des municipalités selon le groupe d'âge 2001 :
<https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/estimations-population-municipalites-selon-groupe-age-et-genre-quebec.xlsx>

Conformité des lieux : données du SIM

Bilan des évacuations : données du SIM



Ont participé à la création du Guide

Remerciements

Ministère de la Sécurité publique

Martine Saint-Onge (Direction de la sécurité incendie et des télécommunications d'urgence)

André St-Hilaire, consultant pour le ministère de la Sécurité publique

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Kathleen Paquet, responsable de la gestion du risque en sécurité incendie

Sarah Delisle (Direction du soutien à domicile)

Caroline Beaulieu (Direction des services aux aînés, aux proches aidants et en ressources intermédiaires et de type familial)

Julie Fillion (Direction du soutien à domicile)

Régie du bâtiment du Québec

Marie-Josée Legendre (Direction de l'interprétation et du soutien réglementaire)

Manon Mongeau (Direction du soutien, de l'évaluation et de la qualité de l'inspection)

Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec

Chantal Bibeau (Service de sécurité incendie de Montréal)

Steve Larose (Service de sécurité incendie de Lévis)

Association des techniciens en prévention incendie du Québec

Luc Bernier (Service de sécurité incendie de Lac-Mégantic)

Jonathan Ranger (Service de sécurité incendie de Chandler)

Autres membres

Marcel Deschamps (Service de sécurité incendie de Montréal)

